

**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO**

AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, TRIFÁSICO 220 VOLTS

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003.	51901	59	N/A	1	EQUIPO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN
- TRIFÁSICO 220 VOLTS.
- INCLUYE MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN EN EL SITIO DE USO
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
- CONECTAR CON DUCTERÍA NUEVA A LA DUCTERÍA EXISTENTE DEL EDIFICIO,
- FORRO DE DUCTERÍA NUEVA,
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA
- PUESTA EN OPERACIÓN.



**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
AIRE ACONDICIONADO DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, TRIFÁSICO 220 VOLTS	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	51901	59	N/A	1	EQUIPO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEBERÁ SER 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES CON REPORTE FOTOGRÁFICO.
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	SE CONSIDERA NECESARIO QUE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES HAGAN UNA VISITA PRELIMINAR PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE LAS MANIOBRAS, MATERIALES Y MEDICIONES Y DEMÁS DATOS RELEVANTES PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROPUESTA.

Por el Área Requiere

M. EN C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP



L.A.E. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. De Gestión y Control de  
Recursos del LESP



**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, TRIFÁSICO, 220 VOLTS</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APlicativa	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	51901	59	N/A	6	EQUIPO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN.
- TRIFÁSICO 220 VOLTS.
- INCLUYE MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN EN EL SITIO DE USO.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- CONECTAR CON DUCTERÍA NUEVA A LA DUCTERÍA EXISTENTE DEL EDIFICIO.
- FORRO DE DUCTERÍA NUEVA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA.
- PUESTA EN OPERACIÓN.



**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, TRIFÁSICO, 220 VOLTS</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003	51901	59	N/A	6	EQUIPO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**


1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEBERÁ SER 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES CON REPORTE FOTOGRÁFICO.
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	SE CONSIDERA NECESARIO QUE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES HAGAN UNA VISITA PRELIMINAR PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE LAS MANIOBRAS, MATERIALES Y MEDICIONES Y DEMÁS DATOS RELEVANTES PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROPUESTA.

**Por el Área Requierente**

M. EN C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP



L.A.E. Anaís Andrade Hermida  
Jefa del Depto. De Gestión y Control de  
Recursos del LESP



**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

FASSA 2024

**NOMBRE GENÉRICO****AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, TRIFÁSICO 220 VOLTS**

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE
21003	51901	59	N/A

CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
1	EQUIPO

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN.
- TRIFÁSICO 220 VOLTS.
- INCLUYE MANIOBRAS PARA COLOCACIÓN EN EL SITIO DE USO.
- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
- CONECTAR CON DUCTERÍA NUEVA A LA DUCTERÍA EXISTENTE DEL EDIFICIO.
- FORRO DE DUCTERÍA NUEVA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA.
- PUESTA EN OPERACIÓN.



**Ficha Técnica**

NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUIERENTE	LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	FASSA 2024
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	
<b>AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACIÓN, TRIFÁSICO 220 VOLTS</b>	

PROCESO	PARTIDA	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA
21003P	51901	59	N/A	1	EQUIPO

**CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN:**

1. Vigencia de la contratación:	AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
2. Condiciones y plazo de entrega:	LA ENTREGA DEBERÁ LLEVARSE A CABO MÁXIMO 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA, EN EL ÁREA DEL ALMACÉN GENERAL, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 13:00 HORAS
3. Garantía y caducidad:	12 MESES
4. Capacitación:	N/A
5. Instalación, puesta en marcha y mantenimiento preventivo:	INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEBERÁ SER 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES CON REPORTE FOTOGRÁFICO.
6. Muestras:	N/A
7. Normas/ Certificaciones/ Registro:	N/A
8. Otras:	SE CONSIDERA NECESARIO QUE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES HAGAN UNA VISITA PRELIMINAR PARA EFECTUAR LEVANTAMIENTO DE LAS MANIOBRAS, MATERIALES Y MEDICIONES Y DEMÁS DATOS RELEVANTES PARA LA REALIZACIÓN DE SU PROPUESTA.

Por el Área Requiere

M. EN C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés  
Directora del LESP



L.A.E. Anais Andrade Hermida  
Jefa del Depto. De Gestión y Control de Recursos del LESP

